

SAMSVARSERKLÆRING OG DOKUMENTASJON

av Thermo-Floor gulvvarmesystemer

VARMEOFOLIE

(Fast resistanse)

Jfr. NEK 400:2018-7-753 + nominativt tillegg 753A

ThermoFloor

— inn i varmen —

Ordre nr. _____

INSTALLASJONSSTED / OPPDRAGSGIVER

Oppdragsgiver

Adresse

Postnummer

Poststed

Kontaktperson

Telefon / Mob.

Org. nr.

BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER

Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80°C ved:

Planlegging av oppvarmingssystemet

Montasjen av oppvarmingssystemet i hht leggeanvisning

Bruk av forankoblet temperaturbegrenser

Plassering av varmeelementene er dokumentert med foto

MONTERING

Luftrom over folie _____ cm

DOKUMENTASJON

Thermo-Floors installasjonsveiledning er fulgt

Jordfeilbryter med 30 mA utløsestrøm installert

Vedlegg til dette dokumentet: _____ stk.

Eieren av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om varmeanlegget til alle brukerne av dette.

ELEKTROINSTALLATØR

Firma

Adresse

Postnummer

Poststed

Saksbehandler / installatør

Telefon / Mob.

Org. nr.

Det bekreftes med dette at varmeanlegget er montert i henhold til Thermo-Floor AS' installasjonsveiledning for det aktuelle produkt (-ene) samt gjeldende beskrivelser i NEK 400. Eier/bruker har fått relevante opplysninger om begrensninger og forholdsregler som gjelder for bruk av varmeanlegget.

Dato

Sted

Underskrift installatør

BESKRIVELSE AV ANLEGGET				
Rom (type / nr)	Type varmeeenhet / EI-nummer	Antall	Effekt/m ²	Installert areal

OPPBYGGING AV GULV			MÅLTE VERDIER			
			FØR INSTALLASJON		ETTER INSTALLASJON	
Rom (type / nr)	Type undergulv	Type overdekking	M Ω	Ω	M Ω	Ω