

DOKUMENTASJON VARMEKABEL

(Fast resistanse)

ThermoFloor

av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: 2018-7-753 + nominativt tillegg 753A

— inn i varmen —

EIER AV ANLEGG

Navn		
Adresse		
Postnummer	Poststed	
Kontaktperson		
Telefon	Mobil	Org. nr.

ANLEGGSadRESSE

Navn		
Adresse		
Postnummer	Poststed	
Kontaktperson		
Telefon	Mobil	Org. nr.

BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER

Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80°C ved:

- Planlegging av oppvarmingssystemet
- Montasjen av oppvarmingssystemet
- Bruk av beskyttelsesutstyr (temperaturbegrenser ved f.eks. installasjon av parkett)

Plassering av koblingsbokser	<input type="checkbox"/> Vedlagt bilder med koblingsbokser
Oppvarmet område	<input type="checkbox"/> Vedlagt bilder med oppvarmet område
Områder for inventar/utstyr	<input type="checkbox"/> Se egen beskrivelse
Begrensninger for plassering/festing av utstyr	<input type="checkbox"/> Se egen beskrivelse
Plassering av membran (våtrom)	<input type="checkbox"/> Utført i hht. krav i installasjonsveiledningen
Tilleggsutjevningsforbindelse: Skjerm eller ledende nett tilkoblet utjevningsleder	<input type="checkbox"/>
Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel (krav fra Thermo-Floor AS). Jordfeilbryter med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA	<input type="checkbox"/>

BESKRIVELSE AV ANLEGG

<input type="checkbox"/> NEK 400:2018	<input type="checkbox"/> Ny-anlegg	<input type="checkbox"/> Utvidelse/ending av eksisterende anlegg
Driftsspenning:	<input type="checkbox"/> 400V	<input type="checkbox"/> 230V

DOKUMENTASJON AV VARMEANLEGGET:

- Installasjonsveiledning for Thermo-Floor gulvvarmesystemer
- Nominativt tillegg 753A
- Vedlegg: _____ stk.

Huseier og bruker av det elektriske anlegget skal informeres om tilgjengelig informasjon.
Huseiers kopi skal ligge i sikringsskap. Installatør skal evt. lage ekstra kopi om dette er ønskelig for eier/bruker.
Thermo-Floor AS anbefaler bruk av digitalt kamera for å dokumentere varmeelementenes plassering i rommet.

DOKUMENTASJON VARMEKABEL

(Fast resistanse)

ThermoFloor

av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: 2018-7-753 + nominativt tillegg 753A

— inn i varmen —

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

MERKEVERDIER

Rom (angi type)	Type varmeeenhet	Antall	Effekt/ m ²	Installert areal	Batch nr	MΩ	Ω	I

OPPBYGGING AV GULV

MÅLTE VERDIER

Rom (angi type)	Type undergulv	Type overdekking	Tykkelse overdekking	MΩ	Ω	I

ELEKTROINSTALLATØR

Firma						
Adresse						
Postnummer		Poststed				
Saksbehandler						
Installatør						
Telefon		Mobil		Org. nr.		

Dato

Sted

Underskrift installatør