

SAMSVARSERKLÆRING OG DOKUMENTASJON

av Thermo-Floor gulvvarmesystemer

VARMEKABEL

(Fast resistanse)

Jfr. NEK 400:2018-7-753 + nominativt tillegg 753A

ThermoFloor

— smarte varmeløsninger —

Ordre nr. _____

INSTALLASJONSSTED / OPPDRAGSGIVER

Oppdragsgiver

Adresse

Postnummer

Poststed

Kontaktperson

Telefon / Mob.

Org. nr.

BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER

Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80°C ved:

☐ Planlegging av oppvarmingssystemet

☐ Montasjen av oppvarmingssystemet i hht leggeanvisning

☐ Bruk av forankoblet temperaturbegrenser

☐ Plassering av varmeelementene er dokumentert med foto

MONTERING

Driftsspenning:

☐ 400V

☐ 230V

Betong påstøp _____ cm

Asfalt _____ cm

Avrettingsmasse _____ cm

☐ Jording

☐ Armeringsnett

☐ Skjerm

DOKUMENTASJON

☐ Thermo-Floors installasjonsveiledning er fulgt

☐ Jordfeilbryter med 30mA utløsestrøm installert

☐ Vedlegg til dette dokumentet: _____ stk.

Eieren av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om varmeanlegget til alle brukerne av dette.

ELEKTROINSTALLATØR

Firma

Adresse

Postnummer

Poststed

Saksbehandler / installatør

Telefon / Mob.

Org. nr.

Det bekreftes med dette at varmeanlegget er montert i henhold til Thermo-Floor AS' installasjonsveiledning for det aktuelle produkt (-ene) samt gjeldende beskrivelser i NEK 400. Eier/bruker har fått relevante opplysninger om begrensninger og forholdsregler som gjelder for bruk av varmeanlegget.

Dato

Sted

Underskrift installatør

SAMSVARSERKLÆRING OG DOKUMENTASJON

av Thermo-Floor gulvvarmesystemer

VARMEKABEL

(Fast resistanse)

Jfr. NEK 400:2018-7-753 + nominativt tillegg 753A

ThermoFloor

— smarte varmeløsninger —

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Rom (type / nr)	Type varmeeinheit / El-nummer	Antall	Effekt/m ²	Installert areal

OPPBYGGING AV GULV

MÅLTE VERDIER

			FØR INSTALLASJON		ETTER INSTALLASJON	
			M Ω	Ω	M Ω	Ω
Rom (type / nr)	Type undergulv	Type overdekking				